

設計図書についての質問書及び回答書

日付 平成30年 12月 7日

整理番号 監理3

工事(業務)名 平成30年度社会資本整備交付金観光交流センター非常用電源設備設置工事

No.	質問事項
①	防災非常用発電装置を他メーカーに変更可能か(製品は同等品～同等品以上の性能とし、特記事項にも反していない)
②	工場立会検査について。検査は必要になってくるのか、必要になった場合の費用についてなど。
③	
④	
⑤	

No.	回答事項
①	主要規格に応じた同等品の性能であれば、変更可能である。
②	検査は基本的に必要である。費用については、発注者分は発注者負担、請負業者分は請負業者負担である。
③	
④	
⑤	